

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙ-НЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 13 (по Хивскому, Курахскому, Агульскому и Сулейман-Стальскому районам) УНД и ПР ГУ МЧС России по РД г. Махачкала ул. Ярагского 124 а т.55-15-46 ф.55-15-46 ф.55-1

с. Сардаркент, Сулейман-Стальский район, Республика Дагестан, тел. 8(8722)55-16-38, E-mail: ondipr13dag@gmail.com

Предписание № 47/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ХИВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД «РОМАШКА»

Заведующая Абукарова Бесхалум Гаджизайналовна,

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуальное ального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 47 от 05 марта 2021 г. главного государственного инспектора по Хивскому, Курахскому, Агульскому и Сулейман-Стальскому районам по пожарному надзору Агабековым Р. Я., ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. 12 апреля 2021 г. по 11 ч. 00 мин. 12 апреля 2021 г. проведена плановая / выездная проверка старшим инспектором ОНД и ПР № 13 лейтенантом вн. службы Ризаевым Дамиром Германовичем, на территории, в здании (-ях) и помещении(-ях) объекта защиты: муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Хивский детский сад «Ромашка», расположенное (-ых) по адресу: 368680, Республика Дагестан, Хивский район, село Хив, совместно с заведующей Абукаровой Бесхалум Гаджизайналовой

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес) (указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пре дпи са- ния	Перечень выявленных нарушений (устранить), места их выявления	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (полнись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты не разработана декларация пожарной безопасности	ФЗ от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 64	12.04.2022	
2	На объекте защиты имеющийся план эвакуации людей при пожаре и ЧС не соответствует ГОСТу	ст. 151,Ф3 от 22.07.2008г. №123-Ф3, п. 4.5.1 ГОСТ Р 12.2.143-2009; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 5	12.04.2022	
3	На объекте защиты руководитель не обеспечил здание школы первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) согласно разделу XIX Настоящих правил и	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарно-	12.04.2022	

	приложениям 1 и 2	го режима в Российской Федерации», п. 60	
4	Приемно-контрольный прибор установлен в несанкционированном для доступа, месте	СП 5.13130.2009 п. 13.14.5	12.04.2022
5	Руководитель организации не обеспечил вывод сигнала на пульт пожарной охраны	ФЗ от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.83, п. 7	12.04.2022
6	На объекте защиты руководитель не обозначил источник противопожарного водоснабжения световым указателем	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации, п. 48	12.04.2022
7	На объекте защиты отсутствует второй эвакуационный выход из здания	СП 1.13130.2020 п. 5.1.3	12.04.2022

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания непормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О ножарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



Старший инспектор ОНД и ПР № 13 по Хивскому, Курахскому, Агульскому и Сулейман-Стальскому районам лейтенант внутренней службы Ризаев Д.Г.



Заведующая МКДОУ «Хивский детский сад «Ромашка»

Абукарова Б.Г.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Пометка об	отказе по	лучения г	предписания	ДЛЯ	исполнения	:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Предписание для исполнения направлено заказным письмом по почте с уведомлением _

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575789 Владелец Абукарова Бесхалум Гаджизайналовна

Действителен С 21.04.2021 по 21.04.2022